Gemeinde Hergiswil

Ausbau Allmendlistrasse, 6052 Hergiswil
Etappe 2

Normalprofil 9 1:50

Auflageprojekt

Slongo Röthlin Partner AG
Ingenieure + Planer
Stansstaderstrasse 49b 6370 Stans

Objektnummer	27009
Plannummer	27009-119
Massstab	1:50
Datum	10.03.2026
Gezeichnet	M. von Holzen
Format	A3

Revisionen

Deckbelag	AC 8 N B 70/100	30 mm
Tragschicht	AC T 22 N B 70/100	100 mm
Planie	ME_1 = 100 MN/m²	gemäss SN 670'317b
Planiegenauigkeit +/- 10 mm	Verhältnis ME2/ME1-Wert: kleiner 2.5	
Feinplanie	Planiekies	3 cm
frostsicher ; gebrochen; 0-32 mm		
evtl. Fundationsschicht	ungebundene Gemische 0/45	50 cm
frostsicher ; 0-80 mm		
evtl. Geotextil		Typ z.B. SG 3000
Zugfestigkeit längs min. 30KN/m		
Planum (S2)	ME_1 = 30 - 50 MN/m²	gemäss SN 670'317b
Planumgenauigkeit +/- 50 mm	Verhältnis ME2/ME1-Wert: kleiner 2.5	

